

Commune de Watermael-Boitsfort
Mme Anne Dirix,
Echevine de l'Urbanisme
1, place Antoine Gilson,
1170 Bruxelles

Bruxelles, le

V/Réf. : URB / 4428 (votre lettre du 02/06/04) –
N/Réf. : AVL / GM / WMB20093.350
Annexe : un exemplaire du dossier

Madame l'Echevine,

Objet : WATERMAEL-BOITSFORT. 75, Berensheide.

Transformation des combles.

Avis CRMS du 30.06.2004.

Dossier traité par Claude Marichal

En réponse à votre demande du 2 juin 2004 reçue le 8 courant, la Commission royale des Monuments et des Sites a l'honneur de porter à votre connaissance que, en sa séance du 30 juin 2004, elle a émis un avis favorable sous réserves.

Le projet porte sur le réaménagement des combles d'une maison unifamiliale pour y installer une chambre supplémentaire et une salle de bain. Afin de rendre ces locaux habitables, il est prévu de percer 3 nouvelles lucarnes en toiture.

La CRMS demande de diminuer le nombre de lucarnes et de les proportionner en fonction de la grandeur du pan de la toiture dans lequel elles prendront place : elle n'estime pas logique d'insérer les plus grandes lucarnes dans les pans les plus petits (avant et arrière). Elle demande de corriger les dimensions de ces éléments suivant ce principe.

Veuillez agréer, Madame l'Echevine, l'expression de nos sentiments très distingués.

A. VAN LOO,
Secrétaire

J. DEGRYSE
Président

C.C. : A.A.T.L. – D.M.S. (M. Kreutz)