

De Heer G. VAN CAUWELAERT  
Directeur van de Directie voor  
Monumenten en Landschappen  
Ministerie van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest - BROH  
CCN-Vooruitgangstraat 80, bus 1  
1035 Brussel

Brussel,

U/Ref: /  
O/Ref: gm/bxl2.559/s.357  
Bijlage : /

Mijnheer de Directeur,

Betreft : BRUSSEL. Lakensestraat 146. K.V.S. – restauratie van de traphal en foyer.  
*Dossier behandeld door Dhr. S. Duquesne.*

Naar aanleiding van de vergadering ter plaatse van 22 oktober 2004, in aanwezigheid van de ontwerpers, de restaurateur en de vertegenwoordigers van de KCML, de DML en de bouwheer, hebben wij de eer u te melden dat onze Commissie tijdens haar vergadering van 3 november 2004 kennis genomen heeft van de vorderingen met betrekking tot de restauratie van de traphal en foyer.

Tijdens de vergadering van 22 oktober jl. werd meegedeeld dat de bouwheer bereid is verder te gaan in de restauratie van de traphal en foyer dan aanvankelijk de bedoeling was. De Commissie verheugt zich over deze evolutie, waarvoor ze in haar vorige adviezen steevast pleitte, en over het deskundige onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt. Ze moedigt de bouwheer aan in deze richting verder te werken zodat de traphal en foyer van de KVS geleidelijk aan hun oorspronkelijke luister terugvinden.

Concreet werden tijdens de vergadering ter plaatse de methodes voor de restauratie van het plafond van de traphal besproken. Het plafond is grondig bestudeerd geworden en blijkt – op het ingestorte deel na - in perfecte staat. De precieze reden voor de gedeeltelijke instorting is nog steeds onbekend. De werken aan het plafond omvatten in eerste instantie het wegnemen van alle later aangebrachte verflagen. Dit diende trouwens ook te gebeuren in het vroegere voorstel waarbij het plafond niet gerestaureerd zou worden. Het huidige voorstel omvat echter de restauratie in situ van de médaillons aan weerszijden van het plafond en het hermaken van de gemarouffleerde doeken met solsleutelmotief van het centrale deel. Hierbij zou een nieuw doek, identiek aan het oorspronkelijke,

over het bestaande doek worden aangebracht. De Commissie gaat ook akkoord met deze principes, maar vraagt kennis te kunnen nemen van het volledige restauratiedossier alvorens de werken worden uitgevoerd aangezien een aantal vragen op dit ogenblik nog onbeantwoord blijven (herstel van het ingestorte deel, restauratietechnieken, precieze reikwijdte van het nieuw aan te brengen doek, etc.).

Met de meeste hoogachting,

G. MEYFROOTS  
Adjunct-secretaris

J. DEGRYSE  
Voorzitter

Kopie : Kabinet van Staatssecretaris E. Kir, Stad Brussel, Bureau A2RC