

STAD BRUSSEL
Departement Stedenbouw
De Heer J. NEIRINGS
Administratief centrum
Anspachlaan 6
1000 BRUSSEL

U/Ref : E-034E/06
O/Ref. : AVL/CC/ BXL-2.1904/ s.394
Bijlagen : /

Brussel,

Mijnheer,

Betreft : BRUSSEL / LAKEN. Emile Bockstaellaan 211 / hoek Leopold I-sstraat. Plaatsing van vier uithangborden.

In antwoord op uw brief van 15 juni 2006, ontvangen op 19 juni, zenden wij u de bemerkingen die de K.C.M.L. heeft uitgebracht tijdens haar vergadering van 28 juni 2006.

Het onderwerp van de aanvraag is gelegen in de vrijwaringszone van het voormalige gemeentehuis van Laken aan het Emile Bockstaelplein en het is ingeschreven op de inventaris (gebouwd vóór 1932). Het betreft een fraai stenen hoekgebouw in eclectische stijl, met grote erfgoedkundige waarde.

De aanvraag betreft de vervanging van vier haaks op de gevel geplaatste uithangborden door drie gelijkaardige elementen met geïntegreerde verlichting. Een vierde uithangbord is voorzien tegen het bovenlicht van het hoekraam. Het dossier is erg summier wat de evaluatie ervan bemoeilijkt: op de plannen komen verschillende types uithangborden met hun afmetingen voor zonder te preciseren waaraan deze varianten beantwoorden m.b.t. het voorgelegde ontwerp.

Om de visuele impact van de installatie op het betreffende huis en op het beschermde gemeentehuis tot een minimum te beperken vraagt de Commissie te opteren voor het kleinste type uithangbord (60 cm x 57.5 cm).

Het aanbrengen van een uithangbord tegen het bovenlicht van het hoekraam kan door de Commissie echter niet aanvaard worden. Zij meent dat het vierde uithangbord - toegevoegd aan de drie haakse borden - een overaanbod zou veroorzaken dat niet onontbeerlijk is voor een goede signalisatie. Gezien de grote afmetingen ervan zou het bovendien visueel afbreuk doen aan het huis. De Commissie vraagt het uithangbord voor het hoekraam dus niet te plaatsen.

Met de meeste hoogachting,

G. MEYFROOTS
Adjunct- Secretaris

J. DEGRYSE
Voorzitter

Copies : BROH – D.M.L. / BROH – DS