

SUM Project
Architecture & Engineering
t.a.v. **Helmut Jacobs**
Waterloolaan 90
1000 BRUXELLES

U/Ref : 1896/070322/bx.hj
O/Ref : gm/BXL1.6/s.412
Bijlage : 1 dossier

Brussel,

Geachte,

Betreft : BRUSSEL. Brigittinenstraat. Brigittinenkapel. Plaatsing van verduisteringsluiken aan de binnenzijde van de bestaande kapel.

In antwoord op uw schrijven van 11 april 2007, ontvangen op 16 april, aangaande boven vermeld onderwerp hebben wij de eer u volgend advies over te maken, uitgebracht tijdens de vergadering van 9 mei 2007.

Het principe om de huidige, vaste gyprocpanelen, die – op permanente wijze – voor de raamopeningen van de Brigittinenkapel geplaatst werden, te vervangen door een flexibel systeem dat het mogelijk maakt de kapel te verduisteren, maar eveneens op natuurlijke wijze te verlichten kan natuurlijk enkel maar aangemoedigd worden. Dit zal toelaten deze barokke ruimte, waar natuurlijke lichtinval precies heel belangrijk is, minstens op bepaalde ogenblikken, beter tot haar recht te laten komen.

De Commissie formuleert toch enkele bedenkingen bij het voorgestelde systeem, dat in de voorliggende aanvraag nader gedocumenteerd wordt. Om het verduisteringssysteem volledig te openen moeten enerzijds de houten jaloezieën geopend worden, die zich in het rechthoekige deel van de ramen bevinden en, anderzijds, de boogvormige panelen met een hoogtewerker worden verwijderd. De Commissie meent dat het voorgestelde systeem visueel vrij zwaar is en een nieuwe indeling van de raamopeningen zal introduceren die tweinig verband houdt met de oorspronkelijke typologie van de glas-in-loodramen. Bovendien betreft het een vrij omslachtig systeem dat vragen oproept naar gebruiksvriendelijkheid toe. Het valt immers te betwijfelen of men er effectief regelmatig toe zal komen de verduistering volledig weg te halen, in het bijzonder voor wat de halfronde panelen betreft, waarvoor een hoogtewerker nodig is. Enkel de luiken openen, zonder verwijdering van de halfronde panelen, zou de oorspronkelijke vorm van de ramen bovendien sterk wijzigen en de boogvormige raamopeningen visueel tot rechthoekige ramen herleiden.

Omwille van bovenstaande redenen vraagt de KCML zich af of er geen andere, lichtere en makkelijker hanteerbare systemen in aanmerking komen voor de verduistering van de kapel (textiel?). Werd die optie grondig onderzocht en wat zijn de eventuele redenen om ze te weren

en het huidige systeem te verkiezen? De Commissie vraagt alsnog op zoek te gaan naar een systeem dat zowel visueel minder ingrijpend is, als eenvoudiger te manipuleren.

Met de meeste hoogachting,

G. MEYFROOTS
Adjunct-secretaris

J. DEGRYSE
Voorzitter

Kopie naar : B.R.O.H. – D.M.L. – Dhr. S. DUQUENSE.