

**Commune d'UCCLE**  
**Monsieur Marc COOLS**  
**Echevin de l'Urbanisme**  
Place Jean Vander Elst, 29

**B – 1180 BRUXELLES**

V/Réf : U14/F° 586/16-41295-2013  
N/Réf : AVL/KD/UCL-2.325/s.558  
Annexe : 1 dossier

Bruxelles, le

Monsieur l'Echevin,

Objet : UCCLE. Avenue Winston Churchill, 49b.  
Pose d'un isolant et d'un crépi sur le pignon aveugle de l'immeuble.  
Demande de permis d'urbanisme. Avis de la CRMS.  
*(corr. Mme K. Van Rossum)*

En réponse à votre lettre du 18 juillet 2014, en référence, reçue le 23 juillet, votre demande a été portée à l'ordre du jour de la séance de la CRMS du 23 juillet 2014.

La demande concerne un immeuble à appartements qui se situe dans la zone de protection et à côté de la maison-atelier de l'architecte Edouard Pelseneer, sise avenue Winston Churchill 51.

Elle vise la mise en œuvre d'un isolant (14cm) et d'un crépi (1cm) de teinte gris clair sur le pignon aveugle latéral gauche d'un immeuble à appartement.

La CRMS conseille plutôt la mise en œuvre d'un enduit isolant de type Unilit (environ 3cm) afin de diminuer l'épaisseur importante de l'isolant. Pour ce qui est de la teinte, elle recommande le choix d'un ton couleur ciment, à l'instar de nombreux pignons latéraux semblables.

S'il y a lieu, la DMS formulera, en Commission de concertation, des remarques et recommandations complémentaires sur le projet.

Veillez agréer, Monsieur l'Echevin, l'expression de nos sentiments distingués.

A. VAN LOO  
Secrétaire

M.-L. ROGGEMANS  
Présidente

C.c. : - B.D.U. – D.M.S. : M. S. Plompen ;  
- B.D.U. – D.U. : Mme K. Franssens.