

**BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED**  
Directie Monumenten en Landschappen  
**De Heer T. WAUTERS**  
Directeur  
CCN-Vooruitgangstraat 80 - bus 1  
1035 Brussel

U/ref. : DS: 04/PFU/653093  
DML:2043-0606/05/2017-429PR  
O/ref. : AA/AH/BXL21595\_620\_Chapeliers\_18\_20  
Bijlage : 1 dossier

Brussel,

Mijnheer de Directeur,

**Betreft :** BRUSSEL. Hoedenmakersstraat 18-20. Aanvraag tot unieke vergunning m.b.t. de plaatsing van uithangborden tegen de voorgevel. Eensluitend advies van de KCML.  
*Dossier behandeld door Mevr. A. Thiebault, cel werken DML*

In antwoord op uw brief van 13 april 2018 met bovengenoemde referentie, sturen wij u het **eensluitend gunstig advies onder voorbehoud** dat de Commissie tijdens haar vergadering van 18 april 2018 uitgebracht heeft over hoger vermelde werken.

*Het besluit van 13/11/2002 beschermt als geheel bepaalde delen van de panden aan de Hoedenmakerstraat, 16 tot 24, te weten: de gevels, de bedaking en de gemene muren van de huizen, alsook bepaalde delen van de interieurs. Het geheel ligt in de Unesco-bufferzone rond de Grote Markt.*

De aanvraag betreft de plaatsing van uithangborden tegen de gevel het nr. 18-20. Het betreft een diephuis met 17de-eeuwse trapgevel dat tijdens de 19de en 20ste eeuw meermaals verbouwd werd. Daarbij werden de ramen op de verdiepingen, de gevel van de begane grond en de winkelpui aangepast, met behoud van de geprofileerde druiplijst boven de centrale winkel deur. Het gebouw werd in 2017 gerenoveerd.

Men voorziet één loodrecht en drie parallelle borden waarvan het logo verwijst naar de naam van het gebouw "Den Roode Hondt". De parallelle borden zijn voorzien op de drie muuropeningen van de winkelpui. Het loodrechte bord zou boven de centrale deur bevestigd worden.

De KCML uit geen bezwaar tegen de voorziene uithangborden maar vraagt het loodrechte bord in metaal uit te voeren (geen kunststof) en het te plaatsen tegen de mandelige muur. Zoals bepaald door de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening wordt het bord op die wijze beter geïntegreerd in het historische stadswefsel en bevindt het zich in het onderste gevelregister wat de compositie van de gevel ten goede komt.

Onder voorbehoud van bovenstaande bemerking, brengt de KCML over de aanvraag gunstig advies uit.

Met de meeste hoogachting,

A. AUTENNE  
Secretaris

Chr. FRISQUE  
wnd. Voorzitter

kopie : GOB-DML : A. Thiebault, DML-cel werken  
GOB-DS : cel PFU